

## Framtidsgrupp Laxne

Ärende "Barnvagnsväg" i slänt norr korsning lv 223/873

1.

Befintlig släntlutning c:a 1:2,2. Stabil slänt erhålls redan vid lutning 1:1,5. Medför krav på vägräcke.

Normenlig släntlutning för väg utan vägräcke är 1:3. Om befintlig släntlutning behålls och bredd på gångvägen sätts till 1.0 m fordras utfyllnad 75m<sup>3</sup>. Gångväglängd 25 m.

2.

Tillstånd från vägmyndighet fordras för arbete i vägområde. Vägområde omfattar delen krönkant väg till släntfot (plus 0,5 m).

Krav på normenlig bredd på gångväg samt vägarbetsplan kan möjligen ställas om Trafikverket eller kommun utför arbetet. Om vägen utförs mer "inofficiellt" kan man förmodligen göra arbetet enklare.

3.

På platsen finns på ledningssamordningsritning markerat ledningar V80 och S 225, vilka måste tas hänsyn till.

4.

Kostnadberäkning

Arbete gm + 1 man	10000 kr
Mtr fyllning	4000
Trafikanordningar	3000
Överbyggnad	5000
Diverse	2000
Summa	24000 kr

Om fyllning kan erhållas gratis och avstängning väg utförs på "förenklat" sätt avgår c:a 5000 kr.

Reservation för vatten och spilledning.


5.

Slutsats / rekommendation

Alternativet till barnvagnsrampen är nyttjande av lv 873 till Reningsverksvägen. Lv 873 är lågtrafikerad. Sträckan är 80 m varav 30 m på helt trafiksäkert område och resterande på breddad stödremsa minst 1.0 m. Antalet barnvagnstransporter är få och vuxen person är närvarande. Kostnad investering står inte i proportion till nyttan.

Per Ekengren

Bilaga: Ritning plan och sektion



TILL ÅTER-  
VINNING-  
STATION  
(Kin)

YTTERBY  
4:47

LAXNESTUGAN

AXSJÖLIDEN

HEBY  
5:4

HEBY

LAXNETORP

Klemmir

BÅTPLATS

BOLL-  
PLAN

YTT

8:15  
8:16  
GÅSINGE-  
BLACKSTA

LEKPLATS

ALLMÄN VÄG  
LV 823

TILL  
DEPONIPLATS

SKALA 1:2500

